

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.B.00990/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАСТЕР» (ООО «ПЛАСТЕР»).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107241, РОССИЯ, город Москва, улица Уральская, дом 19, корпус 1. ОГРН: 1087746243078. ИНН: 7718690240. Телефон: +74952680770, адрес электронной почты: office@silkplasters.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БАСТЕТ» (ООО «БАСТЕТ»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, улица Заводская, дом 2, помещение 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140200, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, улица Первостроителей, дом 2, строение 1, 2. ОГРН: 1135005001988. ИНН: 5005057592.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность», место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, г. Москва, муниципальный округ Донской вн.тер.г., ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. 1/1. ОГРН 1107154016166, ИНН 7114501589. Адреса места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ58, телефон +74956637104, адрес электронной почты info@alfapb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывают декоративные-отделочные на основе акриловой штукатурки, марок: Silk Plaster, AlterItaly, Master Silk, Victoria Du Monde, MixArt, Prime Color, ECOWP, Paritet Decor, наименований: ROVIGO Base, ROVIGO Medium, ROVIGO Fine, ROVIGO Super Fine, ROVIGO Base XL, ROVIGO PRO, ROVIGO, Matera, Como, Verona, Siena; толщиной сухого слоя от 0,1 до 0,2 мм, расходом на один слой от 0,4 до 1,8 кг/м², код ОКПД 2 20.30.11 выпускаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.22-025-84850583-2025 «Декоративные покрытия для пола и стен» от 03.04.2025 г. Серийный выпуск. код ТН ВЭД ЕАЭС 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 192-С/ТР-26 от 26.06.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИН41. Акта о результатах анализа состояния производства № 17-АСП/26 от 13.02.2026 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ58). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на 2 листах.

Условия хранения: декоративные покрытия следует хранить при температуре + 5°C до + 35°C, в сухом, прохладном, недоступном для детей месте в невскрытой заводской упаковке производителя, на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения составляет 48 месяцев с даты изготовления. Срок службы не установлен. Дата изготовления единицы продукции - 07.10.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.06.2026 по 29.06.2031



Руководитель
(Заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Любаков Д.А.
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова М.А.
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ58.В.00990/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	п. 5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	п. 5.1 – Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Лобаков Д.А.
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова М.А.
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ58.В.00990/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	«Материалы строительные. Метод испытания на распространения пламени»	п. 5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	п. 5.1 – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.14.2 - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.16.2 - умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
М.П. сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Лобаков Д.А.
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова М.А.
(фамилия, имя, отчество)